



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(КУ РОСТЕХНАДЗОРА)

Карла Маркса просп., д. 46, г. Ставрополь, Ставропольский край, 355000 телефоны: (8652) 26-48-57; факс: (8652) 26-35-12

Минераловодский
район,
п. Загорский

« 24 » апреля 20 17 г.
10 час 00 мин
(время составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ

органа государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 1365-Р-ПЛ-К12.6

Выдано: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 «Колобок» п. Загорский Минераловодского района (МБДОУ д/с № 19 «Колобок» п. Загорский Минераловодского района)**

Предписание составлено: **Кавказское управление Ростехнадзора**
(наименование органа государственного контроля (надзора))

Мною, главным государственным инспектором Шориным Юрием Николаевичем отдела энергетического надзора по Ставропольскому краю в процессе проведенной плановой выездной проверки, согласно распоряжения № 1365-Р-ПЛ-К12.6 от 17.03.2017г., утвержденного заместителем руководителя Кавказского управления Ростехнадзора Рубан М.С. в присутствии заместителя заведующего по АХЧ Бенько С.М. выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно правовых актов Российской Федерации:

№ п.п.	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного, нормативного технического документа, номер пункта, статьи и требования которого нарушены	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	2	3	4	5
1	Отсутствует журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), п.1.8.9	Завести журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании.	01.07.2017г.
2	Не пересмотрены однолинейные схемы электрических соединений электроустановок при нормаль-	ПТЭЭП, п.1.8.3	Пересмотреть однолинейные схемы электрических соединений электроустановок при нормальном	01.07.2017г.

	ном режиме работы оборудования в помещении электрощитовой.		режиме работы оборудования в помещении электрощитовой	
3	Отсутствует распоряжение о порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ), п. 3.13	Издать распоряжение о порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок.	01.07.2017г.
4	Не проводятся первичные инструктажи на рабочем месте для командированного персонала.	ПОТЭЭ, п.46.4	Проводить первичные инструктажи на рабочем месте для командированного персонала.	По получению предписания
5	Не оформляются распоряжениями работы командированного персонала в действующих электроустановках.	ПОТЭЭ, п. 46.11	Оформлять распоряжениями работы командированного персонала в действующих электроустановках.	По получению предписания
6	Лицу, ответственному за электрохозяйство учреждения не проведена проверка знаний по электробезопасности с целью присвоения группы по электробезопасности.	ПТЭЭП, п.1.4.28	Лицу, ответственному за электрохозяйство учреждения пройти проверку знаний по электробезопасности с целью присвоения группы по электробезопасности.	01.07.2017г.
7	Отсутствует перечень профессий и рабочих мест, требующих присвоения II-IV группы допуска по электробезопасности.	ПТЭЭП, п.1.4.3	Составить перечень профессий и рабочих мест, требующих присвоения II-IV группы допуска по электробезопасности.	01.07.2017г.
8	Не проведены лабораторные измерения электроустановки котельной.	ПТЭЭП, приложение 3	Провести лабораторные измерения электроустановки котельной.	15.07.2017г.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего предписания лицо, которому выдано предписание, несет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. О выполнении настоящего предписания в срок до «15» июля 2017 г. уведомить в письменной форме Кавказское управления Ростехнадзора по адресу: 355012, г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 46 Отдел энергетического надзора по Ставропольскому краю.

Предписание выдал:

Главный государственный инспектор

 М.П. Шорин Ю.Н.
 Главный государственный инспектор отдела К.12.6.07 Шорин Ю.Н.


 (подпись)

Ю.Н. Шорин

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Заведующий
 (должность руководителя организации)


 (подпись)

Л.Х. Косенко
 (расшифровка подписи)

24.04.2017 г.